

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.04125

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020469

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная лаборатория-38080» (ООО «НПЛ-38080»),
 Адрес: 127410, Россия, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 43, строение 20, комната 2.
 ОГРН: 1027700323265. Телефон +74956273657, факс +74956273657, адрес электронной почты: info@npl38080.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная лаборатория-38080» (ООО «НПЛ-38080»),
 Адрес: 141701, Россия, Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 5, строение 8.
 ОГРН: 1027700323265. Телефон +74959408214, факс +74956410089.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49;
 факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан
 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная марки «ОЗК-45» для стальных конструкций, плотностью 1,25 г/см³, выпускаемая по ТУ 2316-018-17297211-2006 «ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ОЗК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2) 20.30.11.120
 ОЗК-45». Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), гл.19, ст. 81, п. 3; гл. 30, ст. 136; гл. 33, ст. 150. Путем выполнения требований ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1)». Группы огнезащитной эффективности согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017169).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0056/03-2018 от 06.03.2018 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 15012018/3 от 19.01.2018 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2316-018-17297211-2006 «ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ОЗК-45».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.03.2018 по 06.03.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Т.В. Харгатаева

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Н.Э. Иванова

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
(обязательная сертификация)

C-RU.ПБ57.В.04125

№ 0017169

Приложение

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1)».	Краска огнезащитная марки «ОЗК-45» обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при толщине сухого слоя не менее 1,72 мм с расходом краски не менее 3,10 кг/м ² (без учёта технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 по ГОСТ 8239-89, с приведённой толщиной металла 3,4 мм, предварительно обработанной грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) с толщиной сухого слоя 0,05 мм.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Стандарты

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
Инициалы

Инициалы

Т.В. Харгатаева

Инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

Инициалы, фамилия